Mẫu số PC29

CÔNG AN TP HÀ NỘI
PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 82...../KĐ-PCCC

GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần công nghệ phòng cháy chữa cháy Tản Viên về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số 043-2026/ĐKĐ-TV ngày 04/03/2026;

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định số 290-2025/BBKĐ/VNT ngày 03/03/2026 của Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm nghiệm Việt Nam.

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 02, 03, 04 của Công ty cổ phần công nghệ phòng cháy chữa cháy Tản Viên, địa chỉ: Số nhà 8A ngõ 56 đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy./.

Nơi nhận:
- Công ty cổ phần công nghệ phòng cháy chữa cháy Tản Viên;
- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an;
- Đồng chí Trưởng phòng;
- Lưu: PC07, Đ2(Dũng).

Hà Nội, ngày 25... tháng 03... năm 2026

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Thượng tá Ngô Tiến Long

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số 82..../KĐ-PCCC, ngày 25../03../2026
của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội)

Số TT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1.	Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 1 Loop, 100 địa chỉ/loop	DAS-FACP-A100	Tủ	15	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0755243 Đến 29C0755257*
2.	Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 2 Loop, 324 địa chỉ/loop	DAS-FACP-A324/2	Tủ	10	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0755258 Đến 29C0755267*
3.	Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 4 Loop, 324 địa chỉ/loop	DAS-FACP-A324/4	Tủ	05	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0755268 Đến 29C0755272*
4.	Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 6 Loop, 324 địa chỉ/loop	DAS-FACP-A324/6	Tủ	01	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0755273*
5.	Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 8 Loop, 324 địa chỉ/loop	DAS-FACP-A324/8	Tủ	01	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0755274*
6.	Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 10 Loop, 324 địa chỉ/loop	JB-QGL-A116E	Cái	01	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0755275*
7.	Đầu báo cháy khói loại địa chỉ	DAS-SD-A324	Cái	4050	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0755276 Đến 29C0759325*
8.	Đầu báo cháy nhiệt loại địa chỉ	DAS-HD-A324	Cái	1038	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0759326 Đến 29C0760363*
9.	Nút ấn báo cháy loại địa chỉ	J-SAP-M-A62E	Cái	300	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0760364 Đến 29C0760663*
10.	Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học loại địa chỉ	JTY-GS-T8001E	Cái	20	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0760664 Đến 29C0760683*

Số TT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
11.	Đầu báo cháy khói quang loại thường	DAS-SD-C324	Cái	2000	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0760684 Đến 29C0762683*
12.	Đầu báo cháy nhiệt loại thường	DAS-HD-C324	Cái	500	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0762684 Đến 29C0763183*
13.	Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học loại thường	HZ911E	Cái	20	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0763184 Đến 29C0763203*
14.	Nút nhấn báo cháy loại thường	J-SAP-M-A62KE	Cái	200	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0763204 Đến 29C0763403*
15.	Còi đèn báo cháy loại địa chỉ	SG-A92E	Cái	400	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0763404 Đến 29C0763803*
16.	Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 1 loop	SEC1000	Cái	05	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0763804 Đến 29C0763808*
17.	Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 2 loop	SEC3002	Cái	05	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0763809 Đến 29C0763813*
18.	Đầu báo khói loại địa chỉ	A9030T	Cái	834	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0763814 Đến 29C0764647*
19.	Đầu báo nhiệt loại địa chỉ	A9020T	Cái	234	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0764648 Đến 29C0764881*
20.	Nút nhấn báo cháy loại địa chỉ	A9060T	Cái	50	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0764882 Đến 29C0764931*
21.	Đầu báo cháy khói loại địa chỉ, không dây	DAS-WSD-200	Cái	4020	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0764932 Đến 29C0768951*
22.	Đầu báo cháy nhiệt loại địa chỉ, không dây	DAS-WHD-200	Cái	1520	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0768952 Đến 29C0770471*

Số TT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
23.	Trung tâm cảnh báo cháy (kết hợp còi đèn báo cháy) không dây*	DAS-WMS-200	Cái	1513	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0770472 Đến 29C0771984*
24.	Nút nhấn thủ công không dây địa chỉ	DAS-WCP-200	Cái	1527	Sanjiang/ Trung Quốc	2025	*Cấp tem mẫu C Số 29C0771985 Đến 29C0773511*
25.	Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 8 Loop, 324 địa chỉ/loop	JB-QBL-A108E	Cái	01	Sanjiang/ Trung Quốc	2024	*Cấp tem mẫu C Số 29C0773512*

** Theo tài liệu gửi kèm đơn đề nghị số 043-2026/ĐKĐ-TV ngày 04/03/2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ PCCC Tản Viên và thông tin tại Biên bản kiểm định phương tiện PCCC số 290-2025/BBKĐ/VNT ngày 03/03/2026 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam, thiết bị Trung tâm cảnh báo cháy không dây (kết hợp còi đèn cảnh báo) có ký, mã hiệu DAS-WMS-200 được kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC với các chức năng được thử nghiệm theo TCVN 7568-3:2015, TCVN 7568-23:2016, TCVN 7568-25:2023.*

- Theo đơn đề nghị số 043-2026/ĐKĐ-TV ngày 04/03/2026 của Công ty cổ phần công nghệ phòng cháy chữa cháy Tản Viên và căn cứ Biên bản kiểm định phương tiện PCCC số 290-2025/BBKĐ/VNT ngày 03/03/2026 của Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm nghiệm Việt Nam, lô phương tiện PCCC trên được dùng để cung cấp cho thị trường;

- Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi công, lắp đặt, giám sát, nghiệm thu các phương tiện PCCC nêu trên trước khi đưa vào sử dụng và phải được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên theo quy định của pháp luật.